
Modul pro detektor GICO20P-230V

Technické podmínky a návod k použití

- Výměnný modul s čidlem pro detektor GICO20P-230V
- Umožňuje odeslat starý modul na servis a kalibraci bez nutnosti demontovat celý detektor GICO20P–230V či dlouhodobě přerušit provoz systému
- Smí být použit pouze pro detektor GICO20P-230V



Demontáž modulu s detektorem u GICO20P–230V

1. Vypneme přívodní napájení detektoru GICO20P–230V a zajistíme, že na kabelech připojených do svorkovnic stupně I a II není nebezpečné napětí.
2. Odšroubujeme horní kryt detektoru.
3. Uvolníme šroub u modulu s detektorem (šroub u žluté LED).
4. Opatrně vysuneme čidlo detektoru z černého válcového pouzdra, odpojíme modul detektoru z konektoru a vyjmeme jej.
5. Pokud provádíme výměnu modulu, pokračujeme s novým modulem dle návodu *Opětovná montáž modulu s detektorem* od bodu 3.
6. V případě, že jsme vyjmuli modul detektoru a požadujeme, aby nebyl vyvolán poplach stupně II, nasadíme u GICO20P–230V propojku BLII.
7. Přišroubujeme kryt detektoru.

Opětovná montáž modulu s detektorem u GICO20P–230V

1. Vypneme přívodní napájení detektoru a zajistíme, že na kabelech připojených do svorkovnic stupně I a II není nebezpečné napětí.
2. Odšroubujeme horní kryt detektoru.

3. Opatrně vsuneme čidlo detektoru do černého válcového pouzdra a modul detektoru připojíme do konektoru.

4. Modul detektoru upevníme šroubem do krabičky.

5. Zkontrolujeme, že propojka BLII je rozpojena, případně ji rozpojíme.

6. Přišroubujeme kryt detektoru.

7. Zapneme napájení. Při správné činnosti probliknou všechny LED diody až na žlutou LED diodu BLII (která nesvítí) a následně po dobu 40 sekund svítí současně zelená a žlutá kontrolka indikující žhavení čidla. Po nažhavení čidla žlutá kontrolka zhasne a zelená kontrolka se rozbliká. Nyní je detektor připraven k provozu.

8. Po přibližně 15 minutách po zapnutí detektoru provedeme funkční kontrolu detektoru, abychom ověřili správnost připojení detektoru do systému.

Skladování a servis

Moduly by měly být skladovány po nezbytně potřebnou dobu při teplotě -20 až 50°C při nekondenzující vlhkosti. Nejsou-li moduly vystaveny během skladování působení nějakých chemikálií, nedochází k jejich poškození. V průběhu skladování však plyne doba periody pro doporučené pravidelné kalibrační kontroly. V případě skladování po dobu delší než 6 měsíců, je doporučeno u detektoru před jeho nasazením provést novou kalibraci. Rok výroby lze určit z posledních 2 číslic výrobního čísla uvedeného spolu s kalibračním plynem na výrobním štítku.

Záruční a pozáruční servis nebo technickou pomoc lze zajistit na adrese:
J.T.O. System, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 843 343

Je–li přístroj vyřazen z provozu, je nutné jej zlikvidovat ekologickým způsobem – tj. předat firmě s oprávněním k likvidaci elektroodpadu.



J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
https://www.jto.cz
posta@jto.cz

Telefon:
+420 571 843 343
+420 571 843 601
mobil +420 602 546 347
mobil +420 775 646 347